

Tabuľka č. 3

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 písm. b) až m)

1	2	3	4	5	6	7
Opis štandardu kvality pri distribúcii elektriny	Celkový počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1	Počet udalostí, u ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybavenie	Počet udalostí zaradených do hodnotenia	Počet udalostí vybavených v lehote	Počet udalostí vybavených mimo lehoty	Podiel počtu vybavených udalostí mimo lehoty k celkovému počtu udalostí
-	-	-	$D_iC$	-	$D_iN$	$D_i = D_iN / D_iC$
Dodržanie lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0	0
Dodržanie lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 2	0	0	0	0	0	0
Uskutočnenie distribúcie elektriny do piatich pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0	0
Obnovenie distribúcie elektriny do dvoch pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0	0
Obnovenie distribúcie elektriny do 2 pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0	0
Obnovenie distribúcie elektriny do miestnej distribučnej sústavy po poruche podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod prvý	0	0	0	0	0	0
Obnovenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom po poruche podľa § 3 ods. 1 písm. g) bod druhý	0	0	0	0	0	0
Obnovenie distribúcie elektriny do 24 hod. po odstránení poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0	0	0

Oznámenie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny odberateľom elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. i) (07/2011 - 12/2011)	0	0	0	0	0	0
Dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. j)	0	0	0	0	0	0
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla v ustanovenej lehote podľa § 3 ods. 1 písm. k)	0	0	0	0	0	0
Overenie správnosti vyúčtovania a odstránenia zistených nedostatkov vo vyúčtovaní v lehote podľa § 3 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0	0
Dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska ku žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy podľa § 3 ods. 1 písm. m)	0	0	0	0	0	0

### Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci 3 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené.

Udalosti, u ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené, sa uvádzajú v stĺpci 4.

V stĺpci 4 sa uvádza súčet počtu udalostí

- ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,
- ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,
- udalostí z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.

V stĺpci 5 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené, z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie ustanovenej lehoty.

Údaj v stĺpci 4 je rovný súčtu údajov v stĺpcoch 5 a 6.

Písmeno i = 2 až 16.

Ak  $D_iC = 0$  potom  $D_i = 0,00$ .

Hodnota  $D_i$  sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Pre štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), i a j) sa počet dotknutých odberných miest považuje za počet udalostí.



